

INFORME DE RESULTADOS.

1. OBJETIVO.

Realizar las pruebas biológicas a Tinaco de 1100 L (Rotolene® Polygard Blanco) de acuerdo con el estándar NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012 *"Industria de la construcción-Tinacos y Cisternas prefabricadas- Especificaciones y métodos de prueba"*.

2. ALCANCE.

Realizar las pruebas a las muestras proporcionadas por el cliente de acuerdo con la norma NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012 *"Industria de la construcción-Tinacos y Cisternas prefabricadas- Especificaciones y métodos de prueba"* punto 6.5,

3. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE DE LA EVALUACIÓN.

Razón Social: Polímeros Mexicanos SA de CV.

Dirección: Monte Alto N°10 y N°21 Parque Industrial Izcalli, Col. La Esperanza,
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P: 57800

Teléfono: 55 5858 0555 ext. 224

Contacto: Carolina García Hernández


e-mail: Carolina.garcia@polimers.com

Elaboró:



Ing. Martha Elideth Pacheco Vázquez.
Laboratorista.

Revisó y autorizó:



Ing. Yazmin Salinas Bucio.
Gerente General.

4. DATOS DEL PRODUCTO.

Lugar donde se realizaron las pruebas:

Instalaciones de LIDECM

Fecha de recepción:

08 de febrero de 2021

Fechas de evaluación (inicial):

16 de febrero de 2021

Fechas de evaluación (final):

18 de marzo de 2021

Identificación del cliente	Condiciones a la recepción	Identificación por LIDECM	Descripción de la muestra
Tinaco de 1100 L (Rotolene® Polygard Blanco)	Buen estado	M-1	Tinaco prefabricado de polietileno color arena de 1100L.

5. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS.

PRUEBA	RESULTADO				
Algas (organismos/cm ³)		ID	Requisito	Concentración inicial (organismos/cm ³)	Concentración final (organismos/cm ³)
		M-1	No más del 5% del valor inicial	0	0

Elaboró:



Ing. Martha Elideth Pacheco Vázquez.
Laboratorista.

Revisó y autorizó:



Ing. Yazmin Salinas Bucio.
Gerente General.

6. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS.

IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO	DESCRIPCIÓN
MP-02	Micropipeta 10-100 µL
MR-01	Microscopio

"Este informe de resultados se refiere únicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s)"

"La(s) muestra(s) se ensayaron como las entregó el cliente."

"Este informe de resultados no debe ser reproducido en forma parcial, solamente se autoriza su reproducción total, previa autorización de LIDECM, S.A. de C.V. y del cliente"

"Este informe de resultados no es válido si no presenta las firmas correspondientes, para su aprobación."

FIN DEL INFORME

Elaboró:



Ing. Martha Elideth Pacheco Vázquez.
Laboratorista.

Revisó y autorizó:



Ing. Yazmin Salinas Bucio.
Gerente General.